

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Herr Felix Pahlsmeier Im Ort 1, 33129 Delbrück
Anlagenbezeichnung:	Biogasanlage
Anlagenstandort:	Im Ort 1, 33129 Delbrück
Datum der Inspektion:	15.06.2016
Dauer der Inspektion:	2,5 Stunden
Inspektionsart:	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet
Zuständigkeit:	Umweltamt Kreis Paderborn

B. Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Die Überwachung erfolgte für die Biogasanlage. Ihr lagen immissionsschutzrechtliche und wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse sowie die allgemeingültigen Vorgaben des BImSchG, des Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrechts und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS) zugrunde.

C. Inspektionsergebnis

Mängel: nein ja

Geringfügige Mängel¹:	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja a) Die Entwässerung von verunreinigten Fahrflächen ist entsprechend der Antragsunterlagen zur Baugenehmigung herzustellen. (Mangel ist bereits behoben) b) Die festgestellten Ordnungsmängel aus dem Sachverständigen-Prüfbericht vom 14.05.2016 sind zu beheben. Eine Nachprüfung der Biogasanlage durch einen VAwS-Sachverständigen ist erforderlich. (Mangel ist bereits behoben)
Erhebliche Mängel²:	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Schwerwiegende Mängel³:	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

¹ **Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.

Umweltinspektionsbericht

D. Veranlasste Maßnahmen

Die Mängel sowie die erforderlichen Maßnahmen wurden dem Betreiber im Anschluss an die Umweltinspektion mündlich mitgeteilt sowie schriftlich übersandt.